



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2021322310004154

证书附页: 第 2 页共 2 页

相关报告编号:

2021S17402-005542

2022S17402-009595

使用条件:

1. 特殊使用条件:

1) 对于 LCP9H 和 LCP9HW,

当温度组别为 T6 时, 产品的使用环境温度范围为-20°C~+48°C;

当温度组别为 T5 时, 产品的使用环境温度范围为-20°C~+63°C;

当温度组别为 T4 时, 产品的使用环境温度范围为-20°C~+65°C;

2) 对于 LCP9HL 和 LCP9HWL,

当温度组别为 T6 时, 产品的使用环境温度范围为-20°C~+55°C;

当温度组别为 T5 时, 产品的使用环境温度范围为-20°C~+65°C;

当温度组别为 T4 时, 产品的使用环境温度范围为-20°C~+65°C。

3) 认证的型号产品不能达到对地的绝缘介电强度要求, 说明书应包含必要的信息确保正确的安装。

2. 该产品的外壳防护等级为 IP66。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



SITIIAS
Worldwide Access

批准:

郭和平

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2021322310004154

认证委托人名称及地址

维美德流体控制(上海)有限公司
中国(上海)自由贸易试验区加枫路26号108室

生产者名称及地址

Valmet Flow Control Oy
Vanha Porvoontie 229 01380 万塔, 芬兰

生产企业名称及地址

Valmet Flow Control Oy
Vanha Porvoontie 229 01380 万塔, 芬兰

产品名称和系列、型号、规格

现场控制面板

LCP9H 系列

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021、GB/T 3836.4-2021、GB/T 3836.9-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年07月29日 有效期至: 2026年07月18日

首次发证日期: 2021年07月19日

认证模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



SITIAs
Worldwide Access

批 准:

郭强

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2021322310004154

证书附页: 第 1 页共 2 页

产品名称:
现场控制面板

型号规格:

LCP9H ☐ ☐

☐ 代表选项, 可为无 (LCP 有关闭按钮) 或 W (LCP 无关闭按钮);

☐ 代表供电模式, 可为无 (采用外部 24V 直流电源供电)

或 L (由 VG9000H 处供电, 4mA)。

防爆标志:

Ex eb mb [ib Gb] II C T4...T6 Gb

电气参数:

LCP9H 和 LCP9HW 的额定电压 $U = 24\text{ V DC}$

LCP9HL 和 LCP0HWL 的额定电压 $U = 28\text{ V DC}$

LCP9H 和 LCP9HW 的本安输出参数:

最大输出 电压 U_o	最大输出 电流 I_o	最大输出 功率 P_o	外部允许最大 等效电容 C_o	外部允许的最 大等效电感 L_o
9.8V	47mA	120mW	3.3 μ F	15mH

LCP9HL 和 LCP9HWL 的本安输出参数:

Tx 电流回路

最大输出 电压 U_o	最大输出 电流 I_o	最大输出 功率 P_o	外部允许最大 等效电容 C_o	外部允许的最 大等效电感 L_o
8.3V	5.8mA	12mW	3.6 μ F	50mH

Rx 电流回路

最大输出 电压 U_o	最大输出 电流 I_o	最大输出 功率 P_o	外部允许最大 等效电容 C_o	外部允许的最 大等效电感 L_o
8.3V	18.9mA	43mW	3.6 μ F	50mH

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



SITIIAS
Worldwide Access

批 准:

邵红军

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司