

제 2013-BO-0235-1 호



안 전 인 증 서

Neles Finland Oy

Vanha Porvoontie 229, 01380 Vantaa, Finland

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제84조(안전인증) 및
시행규칙 제110조(안전인증 심사의 종류 및 방법) 제4항(인증서 교부)에 따른
안전인증심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

방폭구조 전기기계·기구(Local Control Panel)

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델

인 증 번 호

LCP9HE/LCP9HEW

13-AV4BO-0235

용량·등급

Ex tD 21 T85℃ IP65

정 격

입력 : U= DC 25.2 V, I = 50 mA, P = 1.26 W

출력 : U= DC 8.8 V, I = 42 mA, P = 0.37 W

사용주위온도 : -20℃ ~ +55℃

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2010-36호)

인 증 조 건

Neles Finland Oy, Vanha Porvoontie 229, 01380 Vantaa, Finland에서 생산된 제품에 한함.

2013.05.16. 최초교부

2022.01.03. 사업장 명칭 변경(Metso Automation Oy → Neles Finland Oy)

2022년 01월 03일

한국산업안전보건공단 이사장



