

제 2013-BO-0238-1 호



안 전 인 증 서

Neles Finland Oy

Vanha Porvoontie 229, 01380 Vantaa, Finland

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제84조(안전인증) 및
시행규칙 제110조(안전인증 심사의 종류 및 방법) 제4항(인증서 교부)에 따른
안전인증심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

방폭구조 전기기계·기구(Valve Controller)

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델

ND7100, ND9100, ND9300 및
SG9200, SG9300

인 증 번 호

13-AV4BO-0238

용량·등급

Ex ia IIC T6...T4

정 격

HART : $U_i=28V$, $I_i=120mA$, $P_i=1W$, $C_i=22nF$, $L_i=53\mu H$

HART Position Transmitter : $U_i=28V$, $I_i=120mA$, $P_i=1W$, $C_i=22nF$, $L_i=53\mu H$

Limit switches : $U_i=16V$, $I_i=52mA$, $P_i=169mW$, $C_i=90nF$, $L_i=150\mu H$

Foundation Fieldbus/Profibus : $U_i=24V$, $I_i=380mA$, $P_i=5.32W$, $C_i=5nF$, $L_i=10\mu H$

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2010-36호)

인 증 조 건

Neles Finland Oy, Vanha Porvoontie 229, 01380 Vantaa, Finland에서 생산된 제품에 한함.

2013.05.16. 최초교부

2022.01.03. 사업장 명칭 변경(Metso Automation Oy → Neles Finland Oy)

2022년 01월 03일

한국 산업 안전 보건공단 이



