

제 2019-BO-0038-1 호



안 전 인 증 서

Neles Finland Oy

Vanha Porvoontie 229, 01380 Vantaa, Finland

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제84조(안전인증) 및 시행규칙 제110조(안전인증 심사의 종류 및 방법) 제4항(인증서 교부)에 따른 안전인증심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

방폭구조 전기기계·기구(Valve Controller)

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델

NDXa510bG-cWdN0000

인 증 번 호

19-AV4BO-0038X

용량·등급

Ex iaD 22 T85℃ IP54

정 격

a(공압):1,2 / b(통신): H,T,N,M / c(승인): N,X,E / d(배관 및 게이지): 0,1,2,3

Ui ≤ 28V, li ≤ 120mA, Pi ≤ 1W, Ci ≤ 22nF, Li ≤ 100μH

Tamb : -40℃ ~ +50℃

인 증 기 준

방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2018-53호)

인 증 조 건

- Neles Finland Oy, Vanha Porvoontie 229, 01380 Vantaa, Finland에서 생산된 제품에 한함.
- 외함의 플라스틱 덮개는 정전기 충전 방지를 위하여 젖은 천으로 닦을 것.
- 제조자가 제공한 사용설명서에 맞게 설치 및 연결할 것.

2019.01.22. 최초교부

2022.01.03. 사업장 명칭 변경 (Metso Flow Control Oy → Neles Finland Oy)

2022년 01월 03일

한국 산업 안전 보건공단 이



복사본

COPY COPY

복사본

COPY COPY

복사본