

제 2017-BO-0528-2 호



안 전 인 증 서

Neles Finland Oy

Vanha Porvoontie 229, 01380 Vantaa, Finland

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제84조(안전인증) 및 시행규칙 제110조(안전인증 심사의 종류 및 방법) 제4항(인증서 교부)에 따른 안전인증심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

방폭구조 전기기계·기구(Valve Controller)

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델

NDXa512bGcdN0000

인 증 번 호

17-AV4BO-0528X

용량·등급

Ex d IIC T*

정 격

a(작동):1,2 / b(통신): H,T,N,M,D,L / c(Approvals): K*,*K, / d: 0,1,2,3
T4@Tamb: -40℃~+85℃, T5@Tamb: -40℃~+72℃,
T6@Tamb: -40℃~+57℃, Max 30 VDC, 4~20mA

인 증 기 준

방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2016-54호)

인 증 조 건

- Neles Finland Oy, Vanha Porvoontie 229, 01380 Vantaa, Finland에서 생산된 제품에 한함.
- 커버조임볼트는 제조자가 제공하거나 A4-80등급에 적합해야 함
- 젖은형표로 청소하고 고압기류가 발생하는 장소에 설치하지 말 것

2017.12.08. 최초교부

2018.01.15. 주소 정정발급

2022.01.03. 사업장 명칭 변경 (Metso Flow Control Oy → Neles Finland Oy)

2022년 01월 03일

한국 산업 안전 보건공단 이



복사본

COPY COPY

복사본

COPY COPY

복사본