



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020322307003294

认证委托人名称及地址
维美德流体控制(上海)有限公司
中国(上海)自由贸易试验区加枫路26号108室

生产者名称及地址
Valmet Flow Control Oy
Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa, Finland

生产企业名称及地址
Valmet Flow Control Oy
Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa, Finland

产品名称和系列、型号、规格
阀门控制器
NDX 系列

产品标准和技术要求
GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021、GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01:2024)的要求, 特发此证。
发证日期: 2025年11月05日 有效期至: 2030年11月04日

首次发证日期: 2020年11月20日
认证模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



SITIIS
Worldwide Access

批准:

邵毅华

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司





CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2020322307003294

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Valmet Flow Control (Shanghai) Co., Ltd
Room 108, 26 Jiafeng Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Valmet Flow Control Oy
Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa, Finland

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Valmet Flow Control Oy
Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa, Finland

NAME, SERIES, MODEL AND SPECIFICATION

Valve controller
NDX Series

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021、GB/T 3836.31-2021

This is to certify that the above-mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification (CNCA-C23-01:2024).


Issue date: 2025-11-05 Valid until: 2030-11-04

Date of initial issue: 2020-11-20

Type of Certification: Type test + Initial inspection + Surveillance inspection

The certificate details and validity can be verified by scanning the QR code below or logging into the issuing authority's official website. It can also be inquired on the CNCA website (www.cnca.gov.cn).

(In case of dispute, the Chinese text shall prevail.)



SITILAS
Worldwide Access

APPROVAL:



Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020322307003294

证书附页: 第 1 页 共 2 页

产品名称:

阀门控制器

型号规格:

NDX a 51 b c G- d e f g h i **-****

a 代表气动执行方式, 可为 1 或 2;

b 代表外壳, 可为 2;

c 代表通信/输入信号范围, 可为 H, T, N, M, D 或 L;

d 代表危险区域认证 (1/2), 可为 N, X, E 或 D;

e 代表危险区域认证 (2/2), 可为 N, X, E 或 D;

f 代表气路连接和压力表模块, 可为 0, 1, 2 或 3;

g 代表可选项, 可为 N, C 或 L;

h 代表诊断功能, 可为 0 或 1;

i 代表特殊版本, 可为 0 或 W;

-**代表预留代码 (包含 I/O 扩展、合作伙伴编号等) 和样品模型代码。

注: 可变代码 d 和 e 中必须有一个为 D。

防爆标志:

Ex db IIC T4...T6 Gb Ex tb IIIC T85°C...T113°C Db

电气参数:

输入电流 4~20mA, 最大电压 DC30V。

相关报告编号:

2020S17402-004225、2022S17402-010837

使用条件:

1. 特殊 (限制) 使用条件:

1) 该产品的使用环境温度范围如下:

T4 或 T113°C: -40°C~+85°C;

T5 或 T95°C: -40°C~+72°C;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



SITIAS
Worldwide Access

批 准:

邵发华



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020322307003294

证书附页: 第 2 页 共 2 页

T6 或 T85°C: -40°C~+57°C。

2) 涉及隔爆接合面的维修须联系产品制造商。

3) 特殊紧固件性能等级为 A4-80。

4) NDX 系列产品非金属涂层可能产生静电积聚风险, 应采取措施避免静电积聚引起的火花点燃风险, 如仅用湿布擦拭塑料外壳。

2. 该产品的外壳防护等级为 IP66。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



SITIAS
Worldwide Access

批 准:

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司